

COMFORMITEITSATTEST

Voor mazoutreservoirs

THERMOFLAM-Geel
Vansteenkiste Yvan
A'Preud'Hommestraat 12
B-2440 Geel
GSM:0496/404345
TEL:014/725797
BTW629-668-867
E mail:thermoflam@pandora.be

Klant: Claesens
Adres: Gompelhoeve 76
Plaats: 2400 Mol - Gompel
Tel:
Adres reservoir: idem
Inhoud tank: 3200 L
Materiaal tank: Staal
Buitenwand toegankelijk: ja

1-Mazoutreservoirs kleiner dan 5000 liter voor verwarming van een gebouw

Datum in gebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

Datum volgende controle:

11/12/2008

11/12/2013

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

Visuele controle van toebehoren:	ok	Dichtheidsproef:	neen
Overvulbeveiligingssysteem:	tankfluit	Ultrasoon boven:	-
Kontrolle water en slib:	geen	Ultrasoon onder:	-
Lekdedektiesysteem:	neen	Prototypekeuring:	neen
Certificaat vorige controle:	ja	Fabrikatienummer:	neen
Meting potentiaal verschil:	neen	Verdere exploitatie toegelaten:	ja
Visuele controle buitenwand:	ja	Merkteken:	groen

2-Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum in gebruikstelling of vorige controle reservoirs:

Datum uitvoering controle:

Datum volgende controle:

Controles:

Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats:	Dichtheidsproef:
Chatodische bescherming:	Ultrasoon boven:
Lekdedektiesysteem:	Ultrasoon onder:
Overvulbeveiligingssysteem:	Prototypekeuring:
Kontrolle aanwezigheid water en slib:	Fabrikatienummer:
Certificaat vorige controle:	Verdere exploitatie toegelaten:
Verontreiniging buiten het reservoir:	Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen:
	Merkteken:

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening van de technicus
Vansteenkiste Yvan
SV 02049

Naam & handtekening van de klant